

## Información de Resultados de Ensayo

La información reflejada en este documento tiene  
**ÚNICAMENTE** carácter informativo.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los  
correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.

[Referencia Informe de Ensayo: **7274/06**]

[Referencia Informe de Clasificación: **7274/06-2**]

### SOLICITANTE

#### **SAFEAIR, S.L.**

Avda. San Isidro, Nave C-3  
45223 – Seseña (Madrid)

**Ensayo:** Determinación de la Resistencia al Fuego según norma UNE EN 1366-2:2000

Fecha de ensayo: 07-Nov-2006

**Muestra:** Compuerta cortafuegos rectangular con sección nominal de (800x800) mm, sección de paso de (780 x 760) mm y 400 mm de longitud constituida por un túnel de chapa de acero galvanizado realizado en dos cuerpos y lama de 64 mm de espesor. El ensayo se realizó con la compuerta empotrada en un paramento vertical.

Fabricante: **SAFEAIR, S.L.**

Referencia: “Compuerta SFR-4”.

### Clasificación según Norma EN 13501-3:2005

El 240 (ho o ↔i)

En Arganda del Rey, a 14 de Noviembre de 2006



Fdo: Diego J. Barbó Menéndez  
Técnico del Laboratorio de Resistencia al Fuego



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, TURISMO  
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.  
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.  
O.M. de 21 de mayo de 1991.

#### SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Dirección Ant. Ctra. Valencia, km 23,400.  
E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Teléfono +34 91 871 35 24  
Fax +34 91 871 20 05

Web [www.afiti.com](http://www.afiti.com)  
E.mail [licof@afiti.com](mailto:licof@afiti.com) [afiti@afiti.com](mailto:afiti@afiti.com)

#### SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

C/ Río Estenilla, s/n - Pol. Ind. Sta. Mª de Benquerencia  
(Centro Tecnológico de la Madera)  
E-45007 TOLEDO  
+34 925 231 559  
+34 925 240 679