



Reg. No. 041/P-007

NOTIFIED BODY 1396  
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia  
Tel.+421 52 285 1611, www.fires.sk



## CERTIFICADO DE CONSTÂNCIA DAS CARACTERÍSTICAS

Certificate of constancy of performance

**1396-CPR-0231**

Nos termos do Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 2011 (Regulamento dos Produtos de Construção ou CPR), este certificado aplica-se a um produto de construção

### REGISTO CORTA-FOGO RETANGULAR, MODELO FDS-3G

usado para prevenir a proliferação do fogo e para reduzir a proliferação do fumo de uma secção de incêndio para a outra, que poderia penetrar paredes e pisos da divisão de fogo através do sistema da ventilação. Em caso de incêndio ou de aumento da temperatura, a aba de fogo deve ser automaticamente fechada por meio de um elemento de ativação sensível à temperatura. O produto é utilizado nas condições especificadas na avaliação e verificação da constância dos parâmetros N° C1396/23/0009/4002/SC (emitido por FIRES, s.r.o., Organismo Notificado N° 1396, do dia 07. 07. 2023). O produto é

colocado no mercado por

**KOOLAIR DIFUSION DE AIRE SL**  
**C/Urano 26, 28936 Móstoles, Madrid, Espanha**

e fabricado na instalação de produção

**SAFEAIR SL**  
**Avda San Isidro Nave C-3 S/N, 45223 Seseña, Toledo, Espanha**

**Systemair Production a.s.**  
**Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo, República da Eslováquia.**

Este certificado confirma que todas as disposições relativas à avaliação e verificação da constância dos parâmetros estabelecidos no Anexo ZA da norma

**EN 15650: 2010**

segundo, o sistema 1 são aplicados para os parâmetros estabelecidos neste certificado e que o sistema da gestão de produção realizado pelo fabricante foi avaliado para garantir

### constância dos parâmetros do produto de construção.

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 07. 07. 2023 e permanece válido até que as normas harmonizadas, o produto de construção, os métodos de avaliação e verificação da constância do desempenho e as condições de produção na fábrica não tenham mudado significativamente e até que seja suspenso ou revogado por um organismo de notificação para com a certificação de produtos.



Batizovce 07. 07. 2023

Eng. Henrieta Lapková  
Chefe do Organismo de certificação sobre os produtos de construção

155262