



Notified Body No. 0370

# ZERTIFIKAT



No. **0370-CPR-1687**

## ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukt:

### **RAUCH UND WÄRMEFREIHALTUNG. TEIL 8: ENTRAUCHUNGSKLAPPEN**

MODELL: **CEVH**

hergestellt durch:

## **SAFEAIR, S.L. (GRUPO KOOLAIR)**

POL. IND. SAN ISIDRO  
AVDA. SAN ISIDRO NAVE C-3  
45223 SESEÑA (TOLEDO-SPANIEN)

und hergestellt im den Herstellwerk:

POL. IND. SAN ISIDRO  
AVDA. SAN ISIDRO NAVE C-3  
45223 SESEÑA (TOLEDO-SPANIEN)

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

### **EN 12101-8:2011**

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das **Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 11. April 2014 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden. Am 31. Oktober 2019 bestätigt.

**Der Folgeaudit wird vor Oktober 2020 durchgeführt werden.**

Bellaterra, 31. Oktober 2019

  
**Applus<sup>+</sup>**  
LGAI Technological Center, S.A.  
Xavier Ruiz Peña  
Managing Director, Product Conformity B.U.



*Dieses Dokument ist nicht gültig ohne seinen technischen Anhang, deren Zahl entspricht das Zertifikat.*

**0370-CPR-1687**

## ZERTIFIZIERTE LEISTUNGEN

Grundlegende Eigenschaften	Kapitel und Abschnitte der europäischen Norm	Ermittelte Ergebnisse und/oder Klassen
Sollauslösebedingungen/-empfindlichkeit	4.2.1.3	BESTANDEN
Ansprechverzögerung (Ansprechzeit)	4.2.1.4	BESTANDEN
Betriebssicherheit:	4.3.2.2	300 Zyklen
Feuerwiderstand - Raumabschluss	4.1.1 a), 4.4.1	EI 120 ( Ved i ↔o) S 1500 AA multi
Feuerwiderstand - Wärmedämmung	4.1.1 b), 4.4.1	EI 120 ( Ved i ↔o) S 1500 AA multi
Feuerwiderstand - Rauchaustritt	4.1.1 c), 4.4.1	EI 120 ( Ved i ↔o) S 1500 AA multi
Feuerwiderstand - Mechanische Beständigkeit (unter E)	4.1.1 d)	EI 120 ( Ved i ↔o) S 1500 AA multi
Feuerwiderstand - Wahrung des Querschnitts (unter E)	4.1.1 e)	EI 120 ( Ved i ↔o) S 1500 AA multi
Feuerwiderstand - Hohe Betriebstemperatur	4.1.1 f), 4.4.1	NZ
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung	4.4.2.1	BESTANDEN
Dauerhafte Betriebssicherheit	4.4.2.2	BESTANDEN

BESTANDEN; MNE Merkmal nicht ermittelt, NZ = Nicht zutreffend

## PRODUKT

- Mehrlamellige Feuerschutzklappe mit Selbstauslösung.
- Abmessungen der Baureihe in Rechteckform mit den Maßen 1100x1100 mm bis 400x400 mm.
- Funktionsprüfung über 300 Zyklen.
- Mechanismus zum Öffnen und Schließen von Hand mit Sprungfeder
- EI 120 ( Ved i ↔o) S 1500 AA multi
- Die Feuerschutzklappe wird in geschlossener Stellung durch spule Mecalectro 580-05 Wärmeklasse B statt
- Bei der Prüfung war die Klappe in einen senkrecht durch eine Gebäudedecke verlaufenden Luftkanal eingebaut, gefertigt aus 52 mm starken Platten des Fabrikats Promatect L 500.
- Feuerprüfdruck -500 Pa und Umgebungsdruck – 1500 Pa
- Zubehör:
  - Montagerahmen aus Metall, mit feuerfester Dichtmasse in den Luftkanal eingeklebt

Die vollständigen technischen Daten der geprüften und bescheinigten Baureihe sind im technischen Dossier und im Prüfbericht 13/5709-3063 angegeben.