



Reg. No. 041/P-007

NOTIFIED BODY 1396  
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia  
Tel.+421 52 285 1611, www.fires.sk



## Certificado de constância das Características

Certificate of constancy of performance

**1396-CPR-0218**

Nos termos do Regulamento (UE) N° 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 2011 (Regulamento dos Produtos de Construção ou CPR), este certificado aplica-se a um produto de construção

### Registro corta-fogo, modelo FDR-3G

usado para prevenir a proliferação do fogo e para reduzir a proliferação do fumo de uma secção de incêndio para a outra, que poderia penetrar paredes e pisos da divisão de fogo através do sistema da ventilação. Em caso de incêndio ou de aumento da temperatura, a aba de fogo deve ser automaticamente fechada por meio de um elemento de ativação sensível à temperatura. A avaliação e a verificação da regularidade do desempenho e das condições de utilização do produto estão definidas no documento N° C1396/21/0025/4002/SC (emitido por FIRES, s.r.o., Batizovce, República Eslovaca, em 20. 06. 2022) e nos relatórios de vigilância contínua do controlo de produção da fábrica, realizados durante a validade do certificado. O produto é

**colocado no mercado sob o nome ou marca do fabricante**

**KOOLAIR DIFUSION DE AIRE SL  
C/Urano 26, 28936 Móstoles, Madrid, Espanha**

**e produzidos nas fábricas**

**SAFEAIR SL  
Avda San Isidro Nave C-3 S/N, 45223 Seseña, Toledo, Espanha**

**Systemair Production a.s.  
Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo, República da Eslováquia.**

Este certificado confirma que todas as disposições relativas à avaliação e verificação da constância dos parâmetros estabelecidos no Anexo ZA da norma

**EN 15650: 2010**

segundo o sistema 1 são aplicados para os parâmetros estabelecidos neste certificado e que o sistema da gestão de produção realizado pelo fabricante foi avaliado para garantir

**constância dos parâmetros do produto de construção.**

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 20. 06. 2022 e permanece válido até que as normas harmonizadas, o produto de construção, os métodos de avaliação e verificação da constância do desempenho e as condições de produção na fábrica não tenham mudado significativamente e até que seja suspenso ou revogado por um organismo de notificação para com a certificação de produtos.

Batizovce, 14. 06. 2024

150460  
FIRES 136a/C-25/03/2024-Portuguese



Ing. Štefan Rástocký  
Chefe do Organismo de certificação sobre  
os produtos de construção