



Notified Body No. 0370

# ZERTIFIKAT



No. **0370-CPR-2591**

## ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukt:

### LÜFTUNG VON GEBÄUDEN. BRANDSCHUTZKLAPPEN

MODELL: **SCFR-GD**

hergestellt durch:

## SAFEAIR, S.L. (GRUPO KOOLAIR)

POL. IND. SAN ISIDRO  
AVDA. SAN ISIDRO NAVE C-3  
45223 SESEÑA (TOLEDO-SPANIEN)

und hergestellt im den Herstellwerk:

POL. IND. SAN ISIDRO  
AVDA. SAN ISIDRO NAVE C-3  
45223 SESEÑA (TOLEDO-SPANIEN)

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

### EN 15650:2010

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das **Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 24. Februar 2017 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden. Am 31. Oktober 2019 bestätigt und geändert.

**Der Folgeaudit wird vor Oktober 2020 durchgeführt werden.**

Bellaterra, 31. Oktober 2019

  
**Applus<sup>+</sup>**  
LGAI Technological Center, S.A.  
Xavier Ruiz Peña  
Managing Director, Product Conformity B.U.



*Dieses Dokument ist nicht gültig ohne seinen technischen Anhang, deren Zahl entspricht das Zertifikat.*

## 0370-CPR-2591

### ZERTIFIZIERTE LEISTUNGEN

Grundlegende eigenschaften	Kapitel und abschnitte der Europäischen Norm	Ermittelte ergebnisse und/oder klassen
Sollauslösebedingungen/-empfindlichkeit - Belastbarkeit des Sensorelements - Thermisches Ansprechverhalten des Sensorelements	4.2.1.2 4.2.1.2.2 4.2.1.2.3	BESTANDEN
Ansprechverzögerung (Ansprechzeit) - Schließzeit	4.2.2.2	BESTANDEN
Betriebssicherheit: - Zyklen	4.3.1, a)	50 Zyklen
Feuerwiderstand:		
- Raumabschluss	4.1.1, a)	EI 120 ( ve i ↔ o ) S EI 120 ( ho i ↔ o ) S
- Wärmedämmung	4.1.1, b)	EI 120 ( ve i ↔ o ) S EI 120 ( ho i ↔↔ ) S
- Leckage	4.1.1, c)	EI 120 ( ve i ↔ o ) S EI 120 ( ho i ↔ o ) S
- Mechanische Beständigkeit (unter E)	4.1.1, a)	EI 120 ( ve i ↔ o ) S EI 120 ( ho i ↔ o ) S
- Wahrung des Querschnitts (unter E)	4.1.1, a)	EI 120 ( ve i ↔ o ) S EI 120 ( ho i ↔ o ) S
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung: - Ansprechverhalten des Sensorelements auf Temperatur und Belastbarkeit	4.2.1.2.2 und 4.2.1.2.3	BESTANDEN
Dauerhafte Betriebssicherheit: - Dauerfunktionsprüfung Öffnen-Schließen	4.3.3.2	10.000 Zyklen (motorisiert) 300 Zyklen (manuell)

BESTANDEN; MNE Merkmal nicht ermittelt, NZ = Nicht zutreffend

## 0370-CPR-2591

### PRODUKT

- Einlamellige Feuerschutzklappen, SCFR-GD.
- Abmessungen der Baureihe in Rechteckform mit den Maßen 1500x800 mm bis 200x200 mm Durchmesser (starren Wand).
- Abmessungen der Baureihe in Rechteckform mit den Maßen 1500x800 mm bis 850x200 mm Durchmesser (Platte).
- Klassifizierung EI 120 (ve i ↔ o) S (starren Wand).
- Klassifizierung EI 120 (ho i ↔ o) S (Platte).
- Geprüft mit Stellantrieb GGA326.1E/KA - Siemens (starren Wand) und BL24-48KO - Belimo inklusive manueller Antrieb TH70 ferngesteuert durch Spule (Platte).
- Prüfung der Klappe an einer starren Wand (Senkrechtmontage) und in einer Platte (Waagrechtmontage).
- Vor der Prüfung werden 50 Öffnungs- und Schließzyklen durchgeführt.
- Prüfdruck 500 Pa.
- Installationsoptionen für Platte:
  - Manueller TH70 Auslösemechanismus oder Spulenfernbedienung und motorisierte reset. Handbetrieb TH70 Elsie Sicherung Mfg Typ B 70°C, Fernbedienung mit Spule und Rückstellung Belimo BL24-48KO;
  - Manueller TH70 Auslösemechanismus und manuelle Rückstellung. Automatischer Verschluss mit Feder Elsie Sicherung Mfg Typ B 70°C;
  - Manueller TH70 Auslösemechanismus oder Spulenfernbedienung und manueller reset;
- Installationsoptionen in starre Wand, Gesicht dem Feuer ausgesetzt:
  - Manueller TH70 Auslösemechanismus und manuelle Rückstellung. Automatischer Verschluss mit Feder Elsie Sicherung Mfg Typ B 70°C;
  - Manueller TH70 Auslösemechanismus oder Spulenfernbedienung und manueller reset;
  - Manueller TH70 Auslösemechanismus oder Spulenfernbedienung und motorisierte reset. Handbetrieb TH70 Elsie Sicherung Mfg Typ B 70°C, Fernbedienung mit Spule und Rückstellung Belimo BL24-48KO;
  - Mechanismus der Aufrüstung GGA326.1E/KA von Siemens mit Temperatursicherung 72°C;
  - Mechanismus der Aufrüstung BFN 230-T von Belimo mit Temperatursicherung 72°C;

Die vollständigen technischen Daten der geprüften und bescheinigten Baureihe sind im technischen Dossier und in den Prüfberichten 16/12065-2107, 16/12065-1305, 3P08908-4, 17/14004-348 und 19/19172-1141 angegeben.