

PRESTATIEVERKLARING CE (Verordening 305/2011/UE)

ROOKAFVOERKLEPPEN EN 12101-8:2011

Producten bestemd voor verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen van gebouwen om de verspreiding van brand te voorkomen

Certificaat van overeenstemming: **0370-CPR-3051**

MODEL: **CEVH-1P DECO** – Rookregelklep van enkelblad met automatische activering, met rooster.
 FABRIKANT: SAFEAIR, S.L. (GRUPO KOOLAIR)
 Polígono San Isidro. 45223. Seseña. Toledo. Spanje
 GEACCREDITEERDE INSTANTIE: 0370 LGAI Technological Center S.A.

“De geaccrediteerde instantie heeft de bepaling van het product uitgevoerd op de basis van typekeuring, eerste inspectie van de productie-installaties en op de productiecontrole in de fabriek, en de monitoring, evaluatie en het permanent toezicht op de productiecontrole in de fabriek, in overeenstemming met het **SYSTEEM 1** van de bouwtechnische voorschriften.”

Testen EN 1366-10:2011

(118/16900-608 M2; 18/16900-160-1 M4)

VERKLARENDE PRESTATIES

Afmeting (mm)	Uitvoering	Montage	Druk bij de test	Classificatie EN 13501-4
≥ 300 x 385 ≤ 700 x 1100	Verticaal kanaal (loopt door vloerplaat)	Silicaatpaneel met een dikte van ≥ 52 mm	500 Pa Test met vuur 1500 Pa T ^a Omgeving	EI 120 (Ved i ↔ o) S 1500 AA multi
4.2.1.3 Genormeerde eisen van het activeren en de gevoeligheid				Behaald
4.2.1.4 Signaleringsvertraging (aanspreektijd):				Behaald
4.3.2.2 Bedrijfsveiligheid:				300 Cycli
Vuurweerstand - 4.1.1.a), 4.4.1		Integriteit (E)	EI 120 (Ved i ↔ o) S 1500 AA multi	
Vuurweerstand - 4.1.1.b), 4.4.1		Isolatie (I)		
Vuurweerstand - 4.1.1.c) 4.4.1		Rooklekkage (S)		
Vuurweerstand - 4.1.1.d)		Mechanische stabiliteit (onder E)		
Vuurweerstand - 4.1.1.e)		Dwarsdoorsnede (onder E)		
Vuurweerstand - 4.1.1 f), 4.4.1		Hoge bedrijfstemperatuur		NA
4.4.2.1 Standhouden van de signaleringsvertraging				Behaald
4.4.2.2 Standhouden van de bedrijfsveiligheid				Behaald

Middels het onderhavige document wordt verklaard dat de rookafvoerlepel model **CEVH-1P DECO** voldoet aan de prestaties zoals hierboven aangegeven. Deze verklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Madrid, 17 december 2018
 José Tomás Susarte Torrijos
 Directeur-generaal Grupo Koolair