

## DECLARAÇÃO de DESEMPENHOS (Regulamento 305/2011/EU)

### COMPORTAS CORTA-FOGO EN 15650:2010

*Produtos destinados a instalações de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar dos edifícios para evitar a propagação do fogo*

Certificado de conformidade: **0370-CPR-2591**

MODELO: **SCFR-GD**  
 FABRICANTE: **SAFEAIR S.L. (GRUPO KOOLAIR)**  
 Polígono San Isidro. 45223 - Seseña – Toledo - Espanha  
 ENTIDADE ACREDITADA: **0370 - LGAI - Technological Center, S.A.**

“A entidade acreditada realizou a determinação do produto tipo com base em ensaios de tipo, a inspeção inicial da instalação de produção em fábrica, e a vigilância, avaliação e supervisão permanente do controlo de produção em fábrica, em cumprimento do **SISTEMA 1** do regulamento de construção”

Ensaios EN 1366-2 (16/12065-2107; 16/12065-1305, 3P08908-4, 13-5709-3596, 17/14004-348)

#### PRESTAÇÕES DECLARADAS:

Tamanho (mm)	Execução	Montagem	Pressão de ensaio	Classificação EN 13501-3
≥ 200 x200 ≤ 1500 x 800	Muro rígido	Vertical	500 Pa	EI 120 (ve i ↔ o) S
≥ 850 x200 ≤ 1500 x 800	Laje	Horizontal		EI 120 (ho i ↔ o) S
<b>4.2.1.2 Condições /sensibilidade de activação nominal:</b>				Aprovado
4.2.1.2.2 Capacidade de suporte de cargas do elemento sensível				
4.2.1.2.3 Resposta à temperatura do elemento sensível				
<b>4.2.2.2 Retardo na resposta (tempo de resposta):</b>			Tempo de fecho	Aprovado
<b>4.3.1.a Fiabilidade operacional</b>			Ciclos	50 Ciclos
<b>Resistência ao fogo:</b>				
Integridade			4.1.1.a)	EI 120 (ve i ↔ o) S EI 120 (ho i ↔ o) S
Isolamento			4.1.1.b)	
Caudal de fuga			4.1.1.c)	
Estabilidade Mecânica (abaixo de E)			4.1.1.a)	
Manutenção Secção Transversal (abaixo de E)			4.1.1.a)	
<b>4.2.1.2.2/3 Durabilidade do retardo na resposta:</b>				Aprovado
4.2.1.2.2 Resposta à temperatura do elemento sensível				
4.2.1.2.3 Capacidade do elemento para suportar cargas				
<b>4.3.3.2 Durabilidade da fiabilidade operacional:</b> Ensaios de abertura e fecho				Motor: 10.000 Ciclos Manual: 300 Ciclos

Mediante o presente documento declara-se que a comporta corta-fogo modelo **SCFR-GD** cumpre com os desempenhos acima indicados. Esta declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Em Madrid, aos 26 de Outubro de 2018  
 José Tomás Susarte Torrijos  
 Director Geral do Grupo Koolair